

**Информация**  
**о техническом состоянии электрических сетей**  
**ООО «Башкирская сетевая компания» за 12 месяцев 2019 г.**

На балансе ООО «БСК» находятся 2224,75 км ВЛ напряжением 110-500 кВ и 15 подстанций высшим напряжением 500-220 кВ с суммарной установленной мощностью 6220,5 МВА.

За 12 месяцев 2019 года на объектах ООО «БСК» произошло 29 аварий, также как и в 2018 году.

В 2019 году аварий социально значимого характера не допущено. Анализ аварийности показал, что основная их часть произошла:

- 10 аварий (34,5%) аварий связаны с дефектами по вине заводов-изготовителей, недостатками конструкции оборудования

- 9 аварий (31%) связаны с воздействием природных явлений

- 4 аварии (13,8%) произошли по вине некачественного монтажа или наладки оборудования персоналом подрядных организаций

- 4 (13,8%) аварий связаны с износом оборудования

- 1 авария наброс посторонних предметов на ВЛ

- 1 авария допущена по вине персонала ООО «БСК» (без последствий для потребителей)

В 2019 году суммарный недоотпуск электрической энергии (ограничений) потребителям в результате аварийных отключений составил 350 кВт/ч.

Мероприятия актов расследования аварий выполняются в установленные сроки.

Распределение аварий на объектах ООО «БСК» по месяцам 2019 года.

Месяц	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Количество аварий	1	0	1	3	5	4	5	3	2	0	1	4

Исполнительный директор ООО «БСК»

С.В. Липатьев

УЧС: